

RG.7011.1.2018.AF

Kolno, dnia 31.01.2018r.

## Wyjaśnienie

### Nazwa zadania:

Wykonanie docieplenia budynku szkoły w miejscowości Zabiele (etap II).

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie.

### Treść pytań:

1. Proszę o informację ile metrów instalacji odgromowej należy zdemontować? Czy są to tylko zwody pionowe? Czy po modernizacji należy przerobić instalację na nową?
2. Ile kamer należy zdemontować?
3. W jaki sposób po zdemontowaniu przyłącza napowietrznego obiekt będzie zasilany w energię elektryczną?

### Odpowiedzi:

**Ad. 1** Należy zdemontować około 65 m instalacji odgromowej. Są to też zwody poziome (zwody po obu stronach dachu) nad łącznikiem sali gimnastycznej na którym ma zostać wymienione pokrycie. Instalację odgromowa należy odtworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewody schować w bruzdach, w rurach osłonowych pod styropianem.

**Ad. 2** Należy zdemontować 2 kamery.

**Ad. 3** Elewacja na której zamontowane jest przyłącze napowietrzne została zrealizowana w I etapie docieplenia.

  
**Z up. Wojta**  
**mgr Adam Masłowski**  
Sekretarz Gminy