



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Podlaskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**GMINA KOLNO**  
ul. Wojska Polskiego 20  
18-500 KOLNO  
tel. / fax 86 278 25 67  
NIP 291-018-81-19 REGON 450669861

Kolno, dnia 21.01.2019 r.

RG.ZP.271.2.2019.MC

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

### **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

#### **Pytanie 1:**

W części elektrycznej zamówienia wg PW pt 8. Instalacje niskoprądowe jest napisane: „W budynku projektuje wykonanie oprzewodowania do instalacji RTV, SAT, montaż gniazd, wypuszczenie przewodów sygnałowych na dach.”

„Na dachu należy zamontować maszt 2,5m.” Ani w projekcie, ani w przedmiarze nie ma ani słowa o antenach i urządzeniach aktywnych instalacji antenowej.

W związku z tym czy należy rozumieć, że to czego nie ma w projekcie nie wchodzi w zakres zamówienia, czy instalacja ma być działająca?

Jak i gdzie zakończyć przewody wyprowadzone na dach?

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem należy wykonać tylko okablowania budynku, zamontować maszt na dachu. Przy maszcie pozostawić zapasy przewodów długości 3m.

**WÓJT**  
mgr Józef Bogdan Wiśniewski