



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## GMINA KOLNO

ul. Wojska Polskiego 20  
18-500 KOLNO  
tel. / fax 86 278 25 67  
NIP 291-018-81-19 REGON 450669861

Kolno, dnia 28.01.2019 r.

RG.ZP.271.2.2019.MC

### WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

#### **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

#### **Pytanie:**

W projekcie przewidziany jest zestaw wideo domofonowy. Panel zewnętrzny wideofonu ma być w obudowie aluminiowej w wersji do montażu natynkowego i odporności na uderzenia IK10. Wszyscy wiodący producenci i dystrybutorzy wideofonów w Polsce posiadają w ofercie panele wandaloodporne, ale żaden nie badał tej odporności na uderzenia, a więc nie posiada certyfikatu w stopniu IK10. Owszem, istnieje producent który posiada taki certyfikat. Jednak zastosowanie takiego rozwiązania wiąże się ze znacznymi kosztami i długim okresem naprawy w przypadku awarii (brak urządzeń zamiennych).

1. W związku z tym proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie panela zewnętrznego wandaloodpornego, ale nie posiadającego certyfikatu w stopniu IK10.
2. Brak jest opisu sposobu wchodzenia obsługi obiektu, a więc rozumiem że każdy musi nosić klucz. Proponujemy rezygnację z certyfikatu na wandalizm na rzecz kontroli dostępu w panelu na kod lub karty/breloki zbliżeniowe.
3. Brak jest zabezpieczenia możliwości wyjścia z przedszkola, a więc każde dziecko może wyjść niezauważone. Proponujemy dodatkowe zastosowanie przycisku wyjścia na wysokości takiej żeby dzieci nie mogły dosięgnąć i rezygnację z klamki na rzecz pochwyty lub gałki.

#### **Odpowiedź:**

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie panela zewnętrznego wandaloodpornego bez odporności na uderzenie na poziomie klasyfikacji IK 10.

Ad 2 i ad 3 Rozwiązania wejścia i wyjścia z budynku należy zastosować zgodnie z projektem.

Z up. Wójta  
mgr Adam Masłowski  
Sekretarz Gminy