

Kolno, dnia 01.02.2019 r.

RG.ZP.271.6.2019.MC

WYJAŚNIENIA DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa zamówienia:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koziol

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1: Proszę o informację czy dopuszcza się wykonanie ogrodzenia zgodnie z załączoną kartą techniczną.

„Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych osadzonych na słupkach stalowych. Osadzenie wysokości 103 cm, furtka wejściowa systemowa szerokości 100 cm. Panel ogrodzeniowy z prętów zgrzewanych punktowo. Średnica drutu pozioma i pionowa 5 mm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: ocynk. Panele zakończone bezpiecznie – brak ostrych zakończeń. Furtka otwiera się w jedną stronę co uniemożliwia uderzenia dziecka z drugiej strony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerokość furty wejściowej 100cm. Pozostałe parametry ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

WÓJT
mgr Józef Dądan Wiśniewski