



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 KOLNO
tel. / fax 86 278 25 67
NIP 291-018-81-19 REGON 450669861

Kolno, dnia 24.04.2019 r.

RI.ZP.271.9.2019.MC

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Dostawa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kumelsku i Zabielu

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1: W projektach budowlano-wykonawczych instalacji fotowoltaicznych w Kumelsku i Zabielu w specyfikacji technicznej wymieniacie Państwo parametry modułu fotowoltaicznego 256 W i grubość szyby przedniej 4 mm (szkło hartowane). Czy zamawiający dopuści zastosowanie modułów monokrystalicznych większej mocy i grubości szyby przedniej 3,2 mm. Moc modułów 256 W i grubość 4 mm szyby przedniej bardzo mocno ograniczają konkurencyjność innych producentów.

Odpowiedź: Podana w dokumentacji moc paneli fotowoltaicznych stanowi moc minimalną. Oferent ma możliwość zastosowania paneli o wyższej mocy niż określona minimalnie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli z szybą przednią o grubości min. 3,2 mm.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli z szybą przednią o grubości 3,2 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych minimalnych parametrów określonych w projekcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli z szybą przednią o grubości min. 3,2 mm.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 29.04.2019 r. godz. 12⁰⁰** w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień.

W związku ze zmianą terminu składania ofert w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 13.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

13.11 Wykonawca przedkłada dokumenty w kopercie:

- a) zaadresowanej do zamawiającego na adres podany na wstępie
- b) posiadającej oznaczenia:

„Oferta na dostawę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kumelsku i Zabieli”

- c) posiadającej oznaczenia: „*Nie otwierać przed 29.04.2019 r. godz. 12¹⁵*”.
- d) posiadającej nazwę i adres oferenta

- pkt 14.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

14.1 Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w niniejszej specyfikacji należy złożyć w **Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kolno (II piętro)– do dnia 29.04.2019 r. godz. 12⁰⁰**.

- pkt 14.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

14.4 Otwarcie ofert nastąpi przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej w obecności członków tej Komisji – w dniu **29.04.2019 r. o godz. 12¹⁵** w siedzibie Zamawiającego w **pokoju 218**.

WÓJT
mgr Józef Bogdan Wiśniewski