



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

HŚ-K.032.13.2019

Kolno, dnia 2019-01-14

14/01/2019 14:10  
DK/345/2019




ANID2FSK5

- Wójt Gminy Mały Płock
- Wójt Gminy Kolno

### OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla Wodociągu w Korzenistem za rok 2018



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z § 21 oraz § 22 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w roku 2018 z Wodociągu w Korzenistem i biorąc pod uwagę ich wyniki

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Dekretacja zgodna z dekreacją  
elektroniczną dokonaną przez  
Sekretarza Gminy w systemie EOD  
w dniu 15. STY. 2019 podpis.....

gdyż woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

W wodzie pobranej do badań 2018-09-04 stwierdzono niewielkie przekroczenie wartości parametru Bakterie grupy coli (5 jtk w 100 ml wody). Zarządca podjął działania naprawcze. Przekroczenie trwało 8 dni.

W wodzie pobranej do badań 2018-10-02 stwierdzono znaczne przekroczenie wartości parametru Bakterie grupy coli (95 jtk w 100 ml wody). Wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia. Zarządca zapewnił dla odbiorców wodę dobrej jakości poprzez podłączenie sieci do Wodociągu Rogienice i podjął działania naprawcze, które doprowadziły wodę do wymaganej jakości. Przekroczenie trwało 8 dni.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w KOLNIE  
lek. med. Urszula Teresa Gołębiewska  
SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15
2. Wójt Gminy Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
3. Zakład Gospodarki Komunalnej, 18-516 Mały Płock, ul. Ogrodowa 1
4. a/a.